



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MANHUAÇU/MG

Pedidos de Esclarecimento

Nº 006 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 15



26/03/2024 13:53 - Solicitante: 02.332.638/0001-55 - HIDROSANBH SOLUCOES EM SANEAMENTO E MEDICAO DE AGUA LTDA

Pedido - Solicitamos esclarecimento referente ao item 02 do edital, onde entendemos que poderia ser o Lacre VIROLA e não o Lacre para corte em registro, pois o lacre para corte de registro não existe de 3/4" e também o preço estimado está fora da realidade de mercado, favor esclarecer este equívoco e assim elucidando nossa dúvida para que possamos cotar todos os itens da forma correta.

01/04/2024 16:37

Resposta - Manteremos as especificações de cada item do Edital.

27/03/2024 16:10 - Solicitante: 13.226.892/0001-95 - SAGA METAIS LTDA

Pedido - Referente aos itens : 4 e 5: - Tendo em vista que os medidores de maior capacidade como, por exemplo, a partir de 7 m³/h não são montados em nicho ou locais de difícil acesso, não há extrema necessidade da relojoaria inclinada e giratória. Considerando ainda que os modelos de mesma capacidade e de muitos fabricantes possuem relojoaria plana e fixa, visando aumentar a quantidade de ofertantes para este item, solicitamos que seja aceito o medidor com a relojoaria plana e não orientável.

02/04/2024 13:43

Resposta - É necessário para nossa Autarquia que a relojoaria seja inclinada e giratória, devido ao difícil acesso onde estão localizados.

01/04/2024 15:49 - Solicitante: 28.470.827/0001-88 - RENOVA MEDIÇÃO LTDA

Pedido - Boa tarde, Segue anexo solicitação de esclarecimento. Aguardamos breve retorno e desde já agradecemos;

01/04/2024 16:52

Resposta - Indeferido. Manteremos o prazo estipulado no Instrumento convocatório. São poucos itens e há uma urgência na Autarquia.