



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MANHUAÇU/MG

Pedidos de Esclarecimento

Nº 007 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 17



11/04/2024 10:44 - Solicitante: 35.369.795/0001-94 - ANTERA SERVICOS E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA

Pedido - bom dia, o item 3 - MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA LÍQUIDOS COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO BOCAIS COM ROSCA BSP CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO ROTOR SEMIABERTO DE FERRO FUNDIDO PLACA DE FUNDO DE FERRO FUNDIDO SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX A MOTOR ELÉTRICO IP-68, 4 POLOS, 60 HZ, TRIFÁSICO, 220V, 3 CV .PONTO DE TRABALHO 7MCA;53,1 M³/H seria somente a bomba, ou inclui kit de instalação, se sim será instalação fixa ou móvel ?

12/04/2024 13:37

Resposta - Somente a Bomba.

12/04/2024 07:43 - Solicitante: 35.369.795/0001-94 - ANTERA SERVICOS E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA

Pedido - bom dia, As especificações dos inversores estão corretos? Pois nossos fornecedores alegam que não existe nenhuma marca de inversor monofásico de 40A e 150A.

12/04/2024 13:37

Resposta - Ambos os inversores trifásicos