



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E  
ESGOTO DE MANHUAÇU/MG

Pedidos de Impugnação

Nº 22 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 44



**16/08/2024 13:54 - Solicitante: 35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

**Pedido** -Boa Tarde! Prezados, para uma cotação correta do item 12 VALVULA AUTOMATICA CONTROLADORA DE NIVEL MAXIMO E MINIMO, falta informar a altura do reservatório à ser instalada: 5 mts, 8 mts, 17 mts, 27 mts ou outra. Sem mais, fico no aguardo de retorno. Obrigado!

**20/08/2024 12:52**

**Resposta** - Altura do reservatório 8 metros