



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Av. Doutor Jorge Hannas, s/nº - Bairro Bom Jardim
Tel.: (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu – MG

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024**

ITEM 01 : Conforme descrição, a tensão a ser considerado é 220(F+N), ou seja 220V entre fase e o neutro e 380(F+F), 380V entre as duas fases. A alimentação elétrica do sistema da usina de asfalto é trifásico 380V.

ITEM 02: Conforme descrição, a tensão a ser considerado é 220(F+N), ou seja 220V entre fase e o neutro e 380(F+F), 380V entre as duas fases. A alimentação elétrica do sistema da usina de asfalto é trifásico 380V.

ITEM 03: Conforme descrição, a tensão a ser considerado é 220(F+N), ou seja 220V entre fase e o neutro e 380(F+F), 380V entre as duas fases. A alimentação elétrica do sistema da usina de asfalto é trifásico 380V.

ITEM 04: Corrente de curto circuito entre 30 KA e 50 KA

ITEM 05: Corrente de curto circuito entre 30 KA e 50 KA

ITEM 15: 24 V

ITEM 19: Seguem as fotos solicitadas.



Figura 1 - Placa do redutor



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
 Av. Doutor Jorge Hannas, s/nº - Bairro Bom Jardim
 Tel.: (33) 3339-3650
 36906-360 – Manhuaçu – MG



Figura 3 - Identificação do redutor



Figura 2 - Placa do motor elétrico