



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU/MG



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO 20

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PRESIDENTE, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa para aquisição de Reator compatível com o sistema de gerador de cloro (HIPOCLORITO DE SÓDIO) MARCA Hidrogeron MODELO HG PLUS 36 existente na Estação de Tratamento de Água do Saae de Manhuaçu/MG, incluindo instalação, visando atender as necessidades desta Autarquia.*

Fornecedor : H2O GERADORES DE CLORO LTDA - 39.429.864/0001-69

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UNID	Própria	Próprio	R\$ 64.750,00	R\$ 64.750,00	R\$ 64.929,30	R\$ 64.929,30	0,27	R\$ 179,30
Subtotal Adjudicado R\$ 64.750,00							Subtotal Orçado: R\$ 64.929,30		0,2761 %	R\$ 179,30

**Descrição:** REATOR COMPLETO HG PLUS 36 G10 PVC SCH 80 NPT. REATOR COMPLETO HG PLUS 36 G10 PVC SCH 80 NPT.DADOS TECNICOS:CORPO DO REATORCORPO PVC SCH 80 Ø 6 X 920 MM; TAMPAS EM PVC 12 X 250 MM; PARAFUSOS EM INOX 3/4; ENTRADA DE SALMOURA 3/4 BSP; SAIDA DE HIPOCLORITO 3/4 BSP; CONEXAO PARA SENSOR DE TEMPERATURA; ELETRODOS: CHAPAS DE TITANIO GRAU 1 COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM E O ANODO REVESTIDO EM COLT DE METAIS NOBRES, TIPO DSA; ISOLADORES E PARAFUSOS DE FIXACAO EM TEFZEL, DUPONT. ACESSORIOS:CABO NEGATIVO 95 MM X 1,50 M, CABO POSITIVO 95 MM X 1,50M;REGULADOR ALTOMATICO PARA NIVEIS, COM CABO TEFLON 1,20M.KIT DE INSTALACAO:SUPORTE DE PAREDE EM ACO INOX AISI 304PARAFUSOS E BUCHAS.

### TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 64.750,00	R\$ 64.929,30	0,2761 %	179,30

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Manhuaçu-MG , 19 de Março de 2025

CARLOS AUGUSTO BONIFÁCIO PIRES FILHO  
PRESIDENTE