



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87  
Av. Doutor Jorge Hannas, s/nº – Bairro Bom Jardim  
36906-360 – Manhuaçu - MG*

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO: 20/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 74/2023**

**PETICIONANTE: GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A**

### **DA SOLICITAÇÃO**

Foi realizado pedido de esclarecimentos por empresa interessada em participar do certame, nos seguintes termos:

#### **QUESTIONAMENTO 01: SULFATO DE ALUMÍNIO (ITEM 01 E 02)**

O sulfato de alumínio é ferroso ou isento de ferro?

#### **QUESTIONAMENTO 02: ÁCIDO TRICLORO (ITEM 14)**

Quais são as dimensões do Ácido tricloro isocianúrico pastilha/tablete?  
Qual será a forma de entrega?  
Será bombona de 50 kg?

### **DA APRECIÇÃO DO MÉRITO**

1 - Sulfato de alumínio isento de ferro.

2 - 50% de Tricloro e 50% de fluorssilicato e pastilhas de 200 gramas.

Segue a descrição conforme termo de referência Anexo I do edital:

Ácido tricloro isocianúrico composto por pastilhas/tabletes, contendo:50% de tricloro isocianúrico e de fluorsilicato, dissolução lenta.  
pastilhas de 200 gramas.

Com relação a entrega, este edital se trata de um Registro de Preços, podendo ser solicitado entrega conforme necessidade do SAAE.

- Será em pastilhas.

Manhuaçu/MG 14 de agosto 2023

**Deyse Lourdes Sampaio Oliveira  
Pregoeira**