


[Licitanet - Licitações Online](#) x [LICITANET](#) x +

[portal.licitanet.com.br/impugnacao-esclarecimento/189558](#)

[https://www.portal...](#) [DFSE - Sistema de...](#) [preco.asp.gov.br/...](#) [Levantamento de p...](#) [L14035](#) [http://unifacgmr...](#) [MCF Atendimento](#) [Consulta Requisit...](#) [Outros favoritos](#)


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUA
Fale Conosco
Sair do Sistema

[Esclarecimentos](#) | [Impugnações](#)

Solicitante	E-mail	Pedido	Resposta
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A Documento: 03.157.268/0003-91	gabriele@grindustria.com.br	O Sulfato de Alumínio (item 1 e item 2) é ferrugoso ou isento de ferro? Quais são as dimensões do Ácido Tricloro isocianúrico pastilha/tablete (item 14)? Qual será a forma de entrega? Será Bombona de 50 kg?	Resposta(s): Resposta em anexo
General Chemical Comércio e Derivados Ltda Documento: 05.980.142/0001-42	generalchemical@outlook.com	O sulfato de alumínio isento de ferro é granulado ou em pó?	Resposta(s): Granulada.
General Chemical Comércio e Derivados Ltda Documento: 05.980.142/0001-42	generalchemical@outlook.com	O sulfato de alumínio isento de ferro é granulado ou em pó?	Resposta(s): Granulada.

Ativar o Windows
 Acessar Configurações para ativar o Windows

19°C Parc ensolarado PCB 08:39 PTB2 15/08/2023